

CERTIFICATE / SERTİFİKA**Fire test on DN 50 (2") and DN 100 (4") Ball Valve**
DN 50 (2") ve DN 100 (4") Küresel Vana Yangın Testi

Certificate No. "Sertifika No." : 17-IS-1266-TAT-18-FT-0357

User "Kullanıcı" : General / Genel

Project No. "Proje No" : 17-IS-1266

Manufacturer "İmalatçı" : **GÖVDESAN MAKİNA Elektr.İnş. Tur. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti**
Piri Reis Mh. Bağdat Cd. Orpa San. Sitesi B Blok B1-B4
Darica / KOCAELİ

Year of Manufacture : 2018
İmalat Yılı

Drawings No. : M 01 01 50 10 / M 01 01 50 20 & 3P 02 02 50 10, 3P 02 02 50 20
Resim No. & MB 01 01 100 10, MB 01 01 100 2 0& 3P 02 02 100 10,
3P 02 02 100 20

Max. Working Pressure : PN 20 (Tested) ; PN 40 (Qualified)
Max. Çalışma Basıncı

Test Standard : API 6FA, API 607 and ISO 10497:2010
Test Standardı

PN 20 (Class 150 #) ,DN 50 (2") , DN 100 (4") and PN 50 (Class 300 #) ,DN 50 (2") , DN 100 (4") ball valve has been fire tested according to related standards API 6FA, API 607 and ISO 10497 under witnessing of TÜV AUSTRIA Inspector with satisfactory results. The fire test report of (FTT-01- DN50 3P K.& FTT-02- DN50 MB & FTT-03- DN100 3P & FTT-04- DN100 MB) the related valve has been approved by TÜV AUSTRIA Inspector and this certificate has been issued upon Client's request.

DN50 (2") ve DN 100 (4") ölçüsünde, PN 20 (Class 150 #), PN 50 (Class 300 #) basınç sınıfındaki küresel vanalar, TÜV AUSTRIA enspektörünün nezareti altında API 6FA, API 607 ve ISO 10497 standartlarının şartlarına göre yangın testine tabi tutulmuştur ve testler olumlu sonuçlanmıştır. İlgili vanaya ait yangın testi raporu (FTT-01- DN50 3P K.& FTT-02- DN50 MB & FTT-03- DN100 3P & FTT-04- DN100 MB) TÜV AUSTRIA enspektörü tarafından onaylanmış ve müşteri talebi doğrultusunda bu sertifika düzenlenmiştir.

Test Date "Test Tarihi" : 15.02.2018

Test Place "Test Yeri" : Darica / KOCAELİ/ TÜRKİYE

Qualification Range : DN 15 (1/2") to DN 200 (8") , with the pressure classes
Kalifikasyon oranı PN 10, PN 16, PN 20 (ANSI CLASS 150) PN 25, PN 40

Annex "Ekler": Rapor no: FTT-01- DN50 3P K. & FTT-02- DN50 MB & FTT-03- DN100 3P & FTT-04- DN100 MB

Test Result/ Test Sonucu : Satisfactory/ Uygun bulunmuştur.

Place / Yer
İstanbul/Turkey**Date / Tarih**
19.03.2018**HAKİM ÖZLÜK**
On behalf of
TÜV AUSTRIA TÜRK

Company	Sender	E-mail	Number	Date	Page
GÖVDESAN	TUV AUSTRIA Industrial Service		+90 212 347 98 11	03.06.2019	1

GÖVDESAN MAKİNA Elektr.İnş. Tur. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti' ne verilen 19.03.2018 tarihli 17-IS-1266-TAT-18-FT-0357 nolu Küresel Vana Yangın Testi sertifikası standartların revizyonu dahil olmak üzere 10 yıl süre ile geçerlidir.

The 17-IS-1266-TAT-18-FT-0357 Fire test on ball valve certificate dated 18.03.2018 issued by TÜV AUSTRIA TURK for the company GÖVDESAN MAKİNA Elektr.İnş. Tur. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti, is valid for 10 years including revision of standards.



Hakim ÖZLÜK
TÜV AUSTRIA TURK